



MHRF-FÖRSÄKRINGEN

Anderstorpsvägen 16, 6 tr, 171 54 Solna

Tel: 08-32 03 54, fax: 08-31 27 06, e-post: forsakring@mhrf.se

Hemsida: www.mhrf.se/forsakring

SÄKERHETSANVISNING

– För garage som inrymmer fordon som överstiger 30 prisbasbelopp samt för garage som innehåller fler än 30 fordon.

Inledning

Vårt samhälle förändras hela tiden och med det riskerna. Det är därför viktigt att se över säkerheten och anpassa skyddet till aktuella risker. Inom MHRF-försäkringen har också åtgärder vidtagits, t.ex. då man i början på 90-talet beslöt om obligatorisk installation av batterifrånskiljare och handbrandsläckare i bilar.

Efter försäkringskonferensen 1992 producerades ett häfte "Brand, våra fordonas värsta fiende", som grattis delades ut till samtliga medlemmar i klubbarna, då 52 000 personer. 2001 tog MHRF-försäkringen fram ett mer utökat och aktualiserat häfte, "Risk och säkerhet", som spänner över ett större säkerhetsområde och behandlar skydd mot stölder, lämplig förvaring av fordon, elsystem och tips för eget garage/verkstad.

Sedan början av 2002 har försäkringen arbetat med att eliminera risker och öka säkerheten för fordon som förvaras i flerfordonsgarage och förvaring av fordon som överstiger 30 prisbasbelopp (pbb). Försäkringen har funnit att det finns mycket att vinna genom att informera och förebygga risker som finns vid förvaring av fordon. Bland det värsta som kan hända är en brand. Denna typ av olycka har hänt bland flerfordonsgarage med förödande resultat som följd.

MHRF-försäkringen kommer fortsättningsvis att intensifiera informationen om vikten av att riskerna kartläggs och att säkerheten ökas så långt detta är möjligt.

Denna säkerhetsanvisning riktar sig till de fordonsägare som förvarar sina fordon i garage som inrymmer fordon som överstiger 30 pbb samt för garage som innehåller fler än 30 fordon. Anvisningen är rekommendationer från MHRF-försäkringen och den bör vara välkänd för samtliga fordonsägare som befinner sig i nämnda situation. Anvisningen kan också med fördel också användas för s.k. vanliga garage.

Denna anvisning bör delas ut till samtliga hyresgäster samt anslås på lämplig plats.

MHRF-försäkringen



MHRF-FÖRSÄKRINGEN

Anderstorp svägen 16, 6 tr, 171 54 Solna

Tel: 08-32 03 54, fax: 08-31 27 06, e-post: forsakring@mhrf.se

Hemsida: www.mhrf.se/forsakring

SÄKERHETSANVISNINGAR

Förhindra inbrott

- Förvaring av nycklar skall ske av garageplatshyraren på ett säkert sätt. Borttappad nyckel ska omedelbart anmälas till uthyraren. Nyckelförteckningslista finns hos uthyraren.
- Samtliga dörrar till garaget ska alltid vara låsta. Undantag in- och utpassering.
- Fönsterytor på garaget ska vara försedda med metallgaller eller s.k. skyddsfilm och vara insynsskyddade.
- Lås på samtliga dörrar och fönster ska uppfylla Svenska Stöldskyddsföreningens (SFF) rekommendationer.
- Endast hyresgäster, eller de av hyresgäst inbjuden person (-er) äger tillträde i garaget.

Förhindra brands uppkomst

- Minst en 6 kg handbrandsläckare (ABC) på vart 10 – 15 fordon ska finnas utplacerade funktionsdugliga och uppskyldade.
- ”Heta arbeten” får inte förekomma än på anvisad plats och under kontrollerade former.
- Rökning bör undvikas.
- Förvaring av drivmedel utöver det som förvaras i tank med extra dunk bör inte förekomma.
- Endast en ”omgång” olja till respektive fordon bör förvaras i garaget.
- Ingen spillolja bör förvaras i garaget.
- Färg och övriga kemiska produkter ska förvaras väl skyddade, helst inlåsta.
- Målningsarbeten med sprayflaska bör undvikas.
- Sopor bör förvaras i plåtkärl med lock. Tömning bör ske regelbundet.
- Övriga produkter sk ”bra att ha grejor” ska inte förvaras i garaget.
- Samtliga ”MHRF-bilar” ska vara försedda med batterifrånskiljare och minst en 2 kg handbrandsläckare (ABC).
- Återuppstart av fordon, efter ett längre stillestånd, bör ske utomhus och under största försiktighet samt med flera handbrandsläckare i beredskap.

Elsäkerhet

- Lösta sladdar anslutna till det fasta elnätet ska urkopplas och insamlas efter varje användartillfälle.
- Extra medhavda elvärmefläktar, element (motsvarande) får anslutas efter tillstånd från garageuthyraren.
- Laddning av fordonsbatteri får endast ske under kontrollerade former.
- Andra anslutningar av fasta elapparater till det fasta elnätet bör inte förekomma.

Övriga skadeförebyggande åtgärder

- Samtliga fordon bör förses med överdrag sk ”carcovers”, för att förhindra lackrepor och nedsmutsning.
- Samtliga fordon bör ha sina fönster stängda för att undvika nedsmutsning inne i fordonet .
- Personutrymningsvägar ska vara kända, skyltade och ej blockerade.
- Fordon bör inte vara uppallade så att de förhindrar utrymning.
- Fordon bör förvaras inom markerat område.
- Garagets ventilation bör kunna stängas av i händelse av brand.
- Fordonstvättning får endast ske på avsedd plats.

- Garaget har en säkerhetsansvarig, _____ *namn* _____, som äger rätt att ständigt arbeta för att minska riskerna och därmed öka säkerheten.

Dessa anvisningar bör delas ut till samtliga hyresgäster samt anslås.